

# 焼却施設 排ガス測定結果

令和3年度

令和4年 1月 31日現在

項目	採取年月日	結果取得日	計量結果	単位	定量下限値	測定者
ダイオキシン	2021/12/2	2022/1/5	0.41	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		(株)日本総合科学
ダスト濃度	2021/12/2	2022/1/5	0.001	g/m <sup>3</sup>	0.005	(株)日本総合科学
硫黄酸化物濃度	2021/12/2	2022/1/5	1.4	ppm	10	(株)日本総合科学
窒素酸化物濃度	2021/12/2	2022/1/5	100	ppm	5	(株)日本総合科学
塩化水素濃度	2021/12/2	2022/1/5	3.8	ppm	10	(株)日本総合科学
一酸化炭素	2021/12/2	2022/1/5	11 未満	ppm	10	(株)日本総合科学
酸素濃度	2021/12/2	2022/1/5	12.5	%	0.2	(株)日本総合科学
ガス状水銀濃度	2021/12/2	2022/1/5	2.1	μg/N m <sup>3</sup>		(株)日本総合科学
粒子状水銀濃度	2021/12/2	2022/1/5	0.087	μg/N m <sup>3</sup>		(株)日本総合科学

## 測定点図













